

与謝野町一般廃棄物野田川最終処分場
維持管理に関する記録（令和 7 年度）

施設設置者名	与謝野町		
施設名	与謝野町一般廃棄物野田川最終処分場		
施設所在地	京都府与謝郡与謝野町字幾地 672 番地		
埋立面積	9,550 m ²	埋立容量	55,000 m ³
処理方法	サト・イチ及びセル方式	浸出水処理量	40 m ³ /日

埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

単位：k g

区分	焼却灰(飛灰含む)	処理残渣	埋立合計
4 月	55,530	16,900	72,430
5 月	40,420	7,730	48,150
6 月	49,990	13,940	63,930
7 月	46,970	14,260	61,230
8 月			
9 月			
10 月			
11 月			
12 月			
1 月			
2 月			
3 月			
合 計	192,910	52,830	245,740

擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備の点検

点検月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
点検結果	正常	正常	正常	正常								

【放流水】水質検査（毎月検査）

検査月日	PH	BOD mg/ℓ	COD mg/ℓ	SS mg/ℓ	大腸菌数 CFU/mL	全窒素 mg/ℓ
4月8日	6.9	1 未満	4	5 未満	0	13
5月13日	6.8	1	3	5 未満	0	16
6月10日	6.5	1	4	5 未満	0	16
7月8日	6.7	1 未満	2	5 未満	0	10
基準値	5.8～8.6	60	90	60	800	120

【放流水】水質精密検査（年1回検査）

検査年月日： 月 日

検査項目	測定値	単位	排水基準
アルキル水銀化合物		mg/ℓ	検出されないこと
水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.005
カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.03
鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.1
有機リン化合物		mg/ℓ	1
六価クロム		mg/ℓ	0.2
砒素及びその化合物		mg/ℓ	0.1
シアン化合物		mg/ℓ	1
ポリ塩化ビフェニル		mg/ℓ	0.003
トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.1
テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.1
ジクロロメタン		mg/ℓ	0.2
四塩化炭素		mg/ℓ	0.02
1, 2-ジクロロエタン		mg/ℓ	0.04
1, 1-ジクロロエチレン		mg/ℓ	1
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.4
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/ℓ	3
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/ℓ	0.06
1, 3-ジクロロプロペン		mg/ℓ	0.02
チウラム		mg/ℓ	0.06

シマジン		mg/ℓ	0.03
チオベンカルブ		mg/ℓ	0.2
ベンゼン		mg/ℓ	0.1
セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.1
1, 4-ジオキサン		mg/ℓ	0.5
ほう素含有量		mg/ℓ	50
弗素含有量		mg/ℓ	15
アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/ℓ	200
ノルマルヘキサン抽出物含有量（鉱油類）		mg/ℓ	5
ノルマルヘキサン抽出物含有量（動植物油類）		mg/ℓ	30
フェノール類含有量		mg/ℓ	5
銅含有量		mg/ℓ	3
亜鉛含有量		mg/ℓ	2
溶解性鉄含有量		mg/ℓ	10
溶解性マンガン含有量		mg/ℓ	10
クロム含有量		mg/ℓ	2

※『<』は当該検査方法の定量限界量を下回っていることを示しています。

※「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

検査年月日： 月 日

ダイオキシン類濃度		pg-TEQ/ℓ	10
	PCDDs + PCDFs		
	Coplanar PCBs		

【地下水・上流】水質検査（毎月検査）

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定日	4/8	5/13	6/10	7/8								
電気伝導率	10.0	10.0	10.0	10.0								
塩化物イオン (mg/l)	9.8	10.0	10.0	9.9								

【地下水・上流】水質精密検査（年1回検査）

検査年月日： 月 日

検査項目	測定値	単位	水質環境基準
アルキル水銀		mg/ℓ	検出されないこと
総水銀		mg/ℓ	0.0005
カドミウム		mg/ℓ	0.003
鉛		mg/ℓ	0.01
六価クロム		mg/ℓ	0.02
砒素		mg/ℓ	0.01
全シアン		mg/ℓ	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル		mg/ℓ	検出されないこと

トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01
テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01
ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02
四塩化炭素		mg/ℓ	0.002
1, 2-ジクロロエタン		mg/ℓ	0.004
1, 1-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.1
1, 2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/ℓ	1
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/ℓ	0.006
1, 3-ジクロロプロペン		mg/ℓ	0.002
チウラム		mg/ℓ	0.006
シマジン		mg/ℓ	0.003
チオベンカルブ		mg/ℓ	0.02
ベンゼン		mg/ℓ	0.01
セレン		mg/ℓ	0.01
1, 4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05
塩化ビニルモノマー		mg/ℓ	0.002
検査年月日： 月 日			
ダイオキシン類濃度		pg-TEQ/ℓ	1
PCDD s + PCDF s			
Coplanar PCB s			

【地下水下流】水質検査（毎月検査）

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定日	4/8	5/13	6/10	7/8								
電気伝導率	19	18	27	22								
塩化物イオン (mg/l)	18	16	47	31								

【地下水下流】水質精密検査（年1回検査）

検査年月日： 月 日

検査項目	測定値	単位	水質環境基準
アルキル水銀		mg/ℓ	検出されないこと
総水銀		mg/ℓ	0.0005
カドミウム		mg/ℓ	0.003
鉛		mg/ℓ	0.01
六価クロム		mg/ℓ	0.02
砒素		mg/ℓ	0.01
全シアン		mg/ℓ	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル		mg/ℓ	検出されないこと
トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01

テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01
ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02
四塩化炭素		mg/ℓ	0.002
1, 2-ジクロロエタン		mg/ℓ	0.004
1, 1-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.1
1, 2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/ℓ	1
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/ℓ	0.006
1, 3-ジクロロプロペン		mg/ℓ	0.002
チウラム		mg/ℓ	0.006
シマジン		mg/ℓ	0.003
チオベンカルブ		mg/ℓ	0.02
ベンゼン		mg/ℓ	0.01
セレン		mg/ℓ	0.01
1, 4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05
塩化ビニルモノマー		mg/ℓ	0.002
検査年月日： 月 日			
ダイオキシン類濃度		pg-TEQ/ℓ	1
	PCDD s + PCDF s		
	Coplanar PCB s		